

Szczecinek 22.04.2022

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania w trybie zapytania o cenę  
„Dostawa opraw oświetleniowych zewnętrznych dla MEC Szczecinek”

Pytanie 1:

1. Czy Spółka posiada obliczenia fotometryczne? Jeśli tak wnoszę o udostępnienie.  
Jeśli nie to wnoszę o określenie strumienia świetlnego oprawy . tzn. 130lm/W i 45W to jest 5850 lm jako minimum a maksimum określi na 55W. Dopuszcza to oprawy o większej skuteczności i mniejszej mocy bez wpływu na efekt oświetleniowy.

**Odpowiedź:**

**MEC nie posiada obliczeń fotometrycznych. Podana skuteczność świetlna określona na 130 lm/W ma określić maksymalną energochłonność oprawy.**

Pytanie 2:

2. Jeśli oprawy mają być montowane na wysokości powyżej 7m zapis o IK09 jest zbyt rygorystyczny.  
Wnoszę o dopuszczenie opraw o IK08

**Odpowiedź:**

**Mec uzupełnia specyfikację: Minimalna odporność IK08.**