



Szczecinek 2022-05-16

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
*„Wymiana izolacji napowietrznej sieci ciepłej DN 500 mieszczącej się na terenie kotłowni
KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku”*

Pytanie nr 1

Czy MEC Sp. z o.o. w Szczecinku dopuszcza, zamiast poliuretanu zespolonego z płaszczem ocynkowanym, poliuretan (lub wełnę mineralną) pokrywane niezależnym (od izolacji) płaszczem blaszanym ?

Odpowiedź:

MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, dopuszcza technologię izolacji poliuretanem pokrytym niezależnym (od izolacji) płaszczem blaszanym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SiWZ. Nie dopuszcza izolacji z wełny mineralnej.

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Ryszard Filip