

Szczecinek 18.05.2022

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania w trybie zapytania o cenę

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp dla MEC Sp. z o.o w Szczecinku w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający udostępni dokumentację budowlaną, czy Wykonawca powinien skalkulować w ofercie wykonanie ekspertyzy w zakresie dopuszczalnego obciążenia konstrukcji nośnej dachu?

Odpowiedź:

Brak dokumentacji budowlanej i elektrycznej budynku. Ekspertyza dachu nie jest wymagana.

Pytanie 2:

Jaki jest zakres tolerancji mocy instalacji dla zamawianej instalacji pv?

Odpowiedź:

Moc instalacji minimalna 6,0 kWp, moc maksymalna 6,4 kWp.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż instalacji pv tylko na budynku znajdującym się na działce 1/146, czy Wykonawca może również rozważyć zlokalizowanie instalacji na budynku znajdującym się na działce 1/147?

Odpowiedź:

Montaż instalacji tylko na części dachu budynku. Zamawiający jest właścicielem części budynku – węzła ciepłego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający usunie lub przesunie punkt świetlny (latarnia) znajdujący się od strony wschodniej budynku znajdującego się na działce 1/146?

Odpowiedź:

Infrastruktura zewnętrzna pozostaje bez zmian.

Pytanie 5:

Czy od strony południowej budynku zlokalizowanego na działce 1/146 również znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie punkty świetlne?

Odpowiedź:

W bezpośrednim sąsiedztwie brak lamp oświetlenia zewnętrznego.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający udostępni projekt instalacji elektrycznej?

Odpowiedź:

Brak dokumentacji elektrycznej budynku. Instalacja PV ma zostać podłączona do pola odpływowego w istniejącej rozdzielnicy.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej dla zamawianej instalacji pv? Wykonawca wskazuje że wykonanie mikroinstalacji do 50 kW nie podlega rygorowi Prawa Budowlanego, w związku z czym dla instalacji do 50kW nie pozyskuje się pozwolenia na budowę, ponadto nie jest wymagany pełna dokumentacja projektowa, w tym projekt w branży instalacyjnej. Dla instalacji do 50kW sporządzany jest schemat umiejscowienia modułów pv na danym obiekcie oraz schemat elektryczny jednokreskowy.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pełnej dokumentacji projektowej sporządzonej przez uprawnioną osobę.