



Szczecinek 28.04.2023r.

Odpowiedzi na pytanie dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

*„Zakup i dostawa materiałów preizolowanych
dla MEC Sp. z o.o w Szczecinku”*

Pytanie 1 (prośba)

Czy dopuszcza się zmianę zapisu w SWZ pkt. 2.9, ppkt 4 o treści:
„Przedstawione badania przewodności cieplnej nie mogą być starsze niż 3 lata”
na zapis: „Przedstawione badania przewodności cieplnej przed starzeniem nie mogą być starsze niż 3 lata”.

Odpowiedź:

MEC Sp. z o.o. w Szczecinku w związku z tym, że okres badania przewodności cieplnej po starzeniu jest długi, zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższych badań starszych niż 3 lata. Jednocześnie informuje, że badania przewodności cieplnej przed starzeniem, zgodnie z SWZ nie mogą być starsze niż 3 lata.

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
Ryszard Filip
mgr inż. Ryszard Filip